認証番号：AQ-226-B3-17
平成27年4月1日

認証書

株式会社ザイエンス
代表取締役社長　荒井 浩　殿

優良木質建材等認証規程第６条第１項の規定に基づき下記の製品を優良木質建材等として認証します

公益財団法人日本住宅・木材技術センター
理事長　　岸　　純 夫

記

製品名：ペンタキュアＥＣＯ３０屋外製品部材（１種・２種－AZNA）
認証の範囲：別添認証評価書のとおり
品質性能試験・検査：

試験項目	検査項目
防腐・防蟻処理試験	材面の欠点測定 寸法測定

工場の名称：株式会社ザイエンス　室蘭製造所
工場の所在地：北海道室蘭市
認証の有効期限：平成30年３月31日
別添：認証評価書

認証番号：AQ-226-B3-17

平成 27 年 4 月 1 日

認証評価書

申請者	株式会社ザイエンス
製品名	ペンタキュアＥＣＯ３０屋外製品部材

１．評価

防腐・防蟻性能	１種（Ｋ４相当）、２種（Ｋ３相当）
その他の性能	（公財）日本住宅・木材技術センターが定める優良木質建材等の品質性能評価基準の判定基準を満たしている。

２．認証製品の規格

用途	施設グッズ類、サイン類、遊具類、エクステリア類、歩道資材類、柵・支柱・土木資材類
使用薬剤	第四級アンモニウム・ネオニコチノイド化合物系（保存協会認定番号：A-5325）
薬剤処理	加圧注入
樹種	スギ、ヒノキ、カラマツ
標準寸法（mm）	板角材 厚さ：9～300 幅：40～300 長さ：100～8000 丸棒 直径：40～300 長さ：100～8000